



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1225-T

AB-1225-T
2025-2176-1
09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAŞAR ÖNCAN CADDESİ NO:1 HONAZ/DENİZLİ/ HONAZ/DENİZLİ			
Numune İzleme Noktası	OSB İÇME SUYU ŞARTLANDIRMA VE DEZENFEKSİYON TESİSİ			
Numunenin Geliş Sebebi	TAM ANALİZ	*EK 1/ A,B,C'YE GÖRE KALINTI DAHİL		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.08.2025 - 16:28	Tam Analiz		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	OSB İÇME SUYU ŞARTLANDIRMA VE DEZENFEKSİYON TESİSİ		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Vial şişe + Steril pet şişe + Pet şişe	ETİKETLİ	2x250+2x500+5000 ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri				
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ			
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.08.2025 16:36		29.09.2025 15:21	
Raporlama Tarihi	29.09.2025			

Fungusitler (Y)					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Boscalid	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Oxadiazon	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Metolachlor	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Etopenprox	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi
Buprofezin	µg/L	Laboratuvar içi metot		0.1	Tespit Edilemedi
Delta HCH	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi : 29.09.2025

1/7

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda da1a77cc-e758-4aec-bf70-f73e6e9f0cda kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Beta HCH	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222			0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/2017		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/2017		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	TS 8020 EN 26461-2:1997		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061:2003	2	10	Tespit Edilemedi
Siyanür	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	5	50	Tespit Edilemedi
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1 2012	0.1	0.5	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1 2012	1	50	4,43
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1 2012	0.02	1.5	0,04
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013	0 - 14	6.5 - 9.5	6,74
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911:2000	0.2	0.5	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8:1994	1	10	1,68

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

29.09.2025

2/7

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda da1a77cc-e758-4aec-bf70-f73e6e9f0cda kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Selenyum	µg/L	EPA 200.8:1994	1	10	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8:1994	0.5	5	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA 200.8:1994	0.5	5	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8:1994	5	50	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA 200.8:1994	2	20	3,22
*Bakır	mg/L	EPA 200.8:1994	0.2	2	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA 200.8:1994	1	10	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA 200.8:1994	0.1	1	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888:2012	0 - 20000	0 - 2500	88
Bor	mg/L	İşletme İçi Metod	0.1	1	Tespit Edilemedi

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1 (05.06.2012)	0.2	250	12,29
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1 (05.06.2012)	1	250	1,82
*Sodyum	mg/L	TS EN ISO 14911:2000	0.8	200	4,44
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020B :2014	20	200	Tespit Edilemedi
*Mangan	µg/L	EPA 200.8:1994	5	50	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8:1994	10	200	Tespit Edilemedi
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	TİTRİMETRİK		5	0,4

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Endrin	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

29.09.2025

3/7

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda da1a77cc-e758-4aec-bf70-f73e6e9f0cda kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
2-4 Methoxychlor	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD. pp-DDE)	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	EPA 525.2 : 1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Diazinon	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Ethion	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Methamidophos	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Quinalphos	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Metalaxyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

29.09.2025

4/7

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda da1a77cc-e758-4aec-bf70-f73e6e9f0cda kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Pencanazole	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Methomyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Carbaryl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfane	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Propoxur	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Methiocarb	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.005		Tespit Edilemedi
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.005		Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.005	0.01	Tespit Edilemedi
Toplam PAH	µg/L	İşletme İçi Metod	0.005	0.1	Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05		Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

29.09.2025

5/7

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda da1a77cc-e758-4aec-bf70-f73e6e9f0cda kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Kloroform	µg/L	EPA 8260B:1996	1		10,12
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 8260B:1996	1.25	10	Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 8260B:1996	3.5	100	15,9
Bromoform	µg/L	EPA 8260B:1996	0.5		Tespit Edilemedi
Dibromoklorometan	µg/L	EPA 8260B:1996	1		< 1,55
Bromodiklorometan	µg/L	EPA 8260B:1996	1		4,05
Benzen	µg/L	EPA 8260B:1996	0.125	1	Tespit Edilemedi
1,2 - Dikloreten	µg/L	EPA 8260B:1996	1	3	Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Epikloridin	µg/L	EPA 8260B:1996	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Vinil Klorür	µg/L	EPA 8260B:1996	0.25	0.5	Tespit Edilemedi
Akrilamid	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2176-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / E---2113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2176 - 1 / 5399719499
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	7

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) - * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. - pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır -Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir. -Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar $x \pm U_x$ olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder. -HSRLDB Karar Kuralı: - Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: - Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, ?uygun değil? olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise ?uygun? olarak değerlendirilir. -Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025/2017 as test laboratory. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports. - pH ölçümü laboratuvarında 20 - 25 °C aralığında yapılmıştır
--

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZAFER ZEYBEK

Dr. Kimya Müh.

29.09.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEHMET ALİ YÖRÜKCE

BİYOLOG

29.09.2025

Laboratuvar Sorumlusu

HÜSEYİN DEMİRÖZ

Uzm.Dr.

29.09.2025